

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1058346
ANÀLISI NÚM.: 1692463
MOSTRA REMESA PER: SOREA,S.A.(STA. EUGENIA)
DOMICILI: C/ EMILI POU, 36
POBLACIÓ: 07230-MONTUIRI
DENOMINACIÓ MOSTRA: Dipòsit Capçalera - Ollerries
DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic estèril de 500 mL(1),contenint aigua potable
DATA RECEPCIÓ: 30/05/2012
DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 4/06/2012

Anàlisi realitzat en LABAQUA, S.A. C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - tel. 93 699 54 45 - fax 93 699 59 70:

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Caràcters microbiològics				
Gèrmens totals a 22°C	Inoc. PCA Ca-M-PE-0044	100	32	u.f.c./mL

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 29/05/2012

OBSERVACIONS

Seguimiento incumplimiento/alerta

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Validat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Marta Gil Farriol, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 4 de juny de 2012